



# Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Stavební úřad - životní prostředí  
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Č. jednací: SÚŽP 2449/15-13847/15-JL  
Vyřizuje: Ing. Jana Libotovská  
Telefon: 494 337 229  
E-mail: jlibotovska@muko.cz  
Spis. znak: 231.2 – A/5

dle rozdělovníku

Rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 13. 01. 2016



Kostelec nad Orlicí  
09.12.2015

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad - životní prostředí, jako *věcně* příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), a jako *místně* příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako *speciální stavební úřad* dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

***Dobrovolnému svazku obcí „OBECNÍ VODA“,  
IČ: 750 84 589  
se sídlem Masarykova 10, 517 50 Častolovice***

### **s t a v e b n í   p o v o l e n í**

pro stavbu

**„splašková kanalizace pro obec Čestice a Olešnice“,**

v kat. území Čestice u Častolovic, Častolovice,  
Olešnice u Rychnova nad Kněžnou a Hoděčín.

#### Popis stavby vodního díla:

Stavba splaškové kanalizace se bude nacházet na čtyřech katastrálních územích – Čestice u Častolovic, Častolovice, Olešnice u Rychnova nad Kněžnou a Hoděčín. Nově navržená splašková kanalizace bude vedena ve veřejně přístupných komunikacích a bude zakončena na stávající centrální čistírně odpadních vod v Častolovicích. Kanalizace bude řešena jako podtlaková se zaústěním do podtlakové stanice. Z podtlakové stanice bude odpadní voda čerpána výtlakem na ČOV Častolovice. Stávající srážková kanalizace bude sloužit pouze pro odvedení srážkových vod z komunikací a zpevněných ploch v obci. Celková délka kanalizace v obci Čestice je 5393 m, v obci Olešnice 5331 m a celková délka výtlaku na ČOV je 2206 m.