

PROTOKOL O TLAKOVÉ ZKOUŠCE KOMPLETNÍHO PRIMÁRNÍHO OKRUHU

POŽI, s.r.o., Chlístovská 19, 549 01 Nové Město nad Metují-Spy

Datum tlakové zkoušky	12.8.2022
Místo provedení	HK ROUDNICKÁ
Zkoušku provedl	HOLEČEK JAKUB
Objednavatel zkoušky	KRKOVOUHRADECKÝ KRAS
Typ použitých kolektorů	REHAU RAUGEO 32x3,0
Počet a délka testovaných kolektorů	8 x 100 m
Slučovací šachta	MIDI 8x40
Zkušební tlak	4 BART
Délka tlakové zkoušky	3 HOD.
Výsledek tlakové zkoušky	BEZ ZDRAV
Za správnost výsledků odpovídá	HOLEČEK
V ROUDNICE	Dne 12.8.2022

POŽI s.r.o. ③
Chlístovská 19
549 01 Nové Město nad Met. - Spy
tel.: 605 890 125, 602 490 028
IČ: 259 28 354, DIČ: CZ25928384

PROTOKOL O TLAKOVÉ ZKOUŠCE

POŽI, s.r.o., Chlístovská 19, 549 01 Nové Město nad Metují-Spy

Datum tlakové zkoušky 3 a 10.5.2022, 5 a 12.8.2022

Místo provedených vrtů HK ROUDNICE

Zkoušku provedl HOLEČEK JAKUB

Objednavatel zkoušky KŘÍKOVÉ HRADCEKÝ KRW

Typ použitých kolektorů REHAU RUDGEO 32x3,0

Počet a délka testovaných kolektorů 8 x 100

Zkušební tlak 4 BAR

Délka tlakové zkoušky 3 HOD.

Výsledek tlakové zkoušky BEZ ZKVAŠ

Za správnost výsledků odpovídá HOLEČEK JAKUB

v ROUDNICE

Dne 12.8.2022

POŽI s.r.o. ③
Chlístovská 19
549 01 Nové Město nad Met. - Spy
tel.: 605 800 125, 602 490 028
IČ: 259 28 344, DIČ: CZ25928384